

Building 1
Asset#1806 AHU

HRU-I

**Johnson
Controls**



YORK Solution XT

029-24910-000 Rev C

**Johnson
Controls**
YORK Solution XT

Installation instructions
and ship loose items inside

029-05140-002 Rev B

IMPORTANT

Important Notice before attempting startup

1. The rotating and electrical components in this machine present potential for inflicting bodily injury. Take precautions so motors and/or electrical circuits cannot be energized while servicing this machine.
2. Check all electrical connections and retighten if necessary.
3. Rotate all moving components by hand before attempting startup to verify free movement.
4. Retighten all bolts, bearing and sheave set screws; check all drive belts for proper tension and adjustment.
5. Recheck bearing lubrication.

IMPORTANTE

Aviso importante antes de iniciar el funcionamiento.

1. Los componentes eléctricos y rotativos de esta máquina son causas potenciales de daño personal. Tómese toda precaución necesaria para que los motores y/o circuitos eléctricos no puedan ser alimentados mientras la máquina esté en curso de mantenimiento.
2. Verificar todas las conexiones eléctricas y apretarlas si es necesario.
3. Rotar las partes móviles a mano antes de arrancar la máquina, a fin de verificar su libertad de movimiento.
4. Ajustar todos los pernos y tornillos de ajuste de cojinetes y poleas. Verificar la tensión y ajuste de todas las correas.

IMPORTANT

If this unit is to be stored for more than 6 months prior to startup, the York air handling unit long term storage procedures must be followed. If you have any questions regarding this procedure, please contact your nearest York sales office. Reference form 50.20-NM3

IMPORTANTE

Si la unidad debe almacenarse por más de seis meses antes de su activación, debe aplicarse el procedimiento de almacenamiento a largo plazo para unidades York de procesamiento de aire. En caso de duda con respecto a ese procedimiento, se ruega consultar a la oficina de ventas York más cercana. Véase el formulario 50.20-NM3

CAUTION **PRECAUCION** **PRÉCAUTION**